

Kontrollplan för liten tillbyggnad av enbostadshus

Fastighet:
Diarienummer:
Byggherre:
Entreprenör (E):
Sakkunnig (S):

BBR: Boverkets byggregler
A-ritning (arkitekturritning)
K-ritning (konstruktörsritning)
Andra tekniska handlingar:

Kontrollen avser	Kontrollant E/S	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov		Övervakning	Stämplade handlingar Beviljat lov			
Att tillräcklig marklutning erhålls, utifrån tillbyggnaden		Vattenpass	BBR 6:5321			
Att rätt fyllningsmaterial används vid packning		Visuellt	Beställningssedel			
Att materialet är isfritt och fritt från organiskt material		Visuellt	BBR 8:231			
Att markisoleringens placering är i rätt nivå och utan skador		Visuellt	K-ritning			
Att rör i plattan är rätt placerade innan gjutning genomförs		Fysisk inmätning	VVS-ritning			
Att RF (ånghalt) i betong före matläggning understiger <85 %		Mätning	AMA YCS.1 / BBR 6:51			
Att byggfukt i stommaterialet torkas ut innan det byggs in		Fuktkvotmätare	BBR 6:52			
Installationer, tillgänglighet, brandskydd m.m.						

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts		
_____	_____	_____
Byggherre	Entreprenör (utförandeentreprenör)	Sakkunnig

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört

